


Ostrowiec Świętokrzyski
dnia 1 października 2020 roku

Or.III.0003.194.2020

Pani

**Agnieszka Rogalińska
Radna Rady Powiatu Ostrowieckiego**

W załączeniu przesyłamy odpowiedź udzieloną przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na złożoną przez Panią, w dniu 3 września 2020 roku interpelację, dotyczącą doprowadzenia do odpowiedniej funkcjonalności kanalizacji sanitarnej i burzowej w rejonie skrzyżowania ulic Marii Dąbrowskiej i Lucjana Rydla w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Z up. Starosty Ostrowieckiego
SEKRETARZ
Powiatu Ostrowieckiego

Łukasz Witkowski

32.09.2020
p. tojech

Ostrowiec Świętokrzyski, 25 września 2020 r.

Or.0003.18.2020.P

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło	30-09-2020	L.dz.
		18015

12 załączników

P. Rogaliński Beybel
30.09.2020

Wydział Organizacyjno - Prawny
Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 04.09.2020r. znak: Or.III.0003.194.2020, dotyczące interpelacji Radnej Rady Powiatu Ostrowieckiego – Pani Agnieszki Rogalińskiej *w sprawie doprowadzenia do odpowiedniej funkcjonalności kanalizacji sanitarnej i burzowej w rejonie skrzyżowania ulic Marii Dąbrowskiej i Lucjana Rydla w Ostrowcu Świętokrzyskim* - informuję, że w dniu 25.08.2020 r. odbyło się spotkanie mieszkańców ulicy Lucjana Rydla z przedstawicielami Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele MWiK Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Radni Powiatowi oraz przedstawiciele Rady Osiedla „Piaski – Henryków”. Ustalono, że Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta do końca września 2020 r. rozpozna sytuację związaną z kanalizacją sanitarną oraz deszczową, co pozwoli wyeliminować przyczyny zalewania budynków.

W dniu 15.09.2020 r. pracownicy przeprowadzili kontrolę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lucjana Rydla i ulicy Wincentego Witosa. W czasie kontroli stwierdzono odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej między innymi z odpływów liniowych na podjazdach do garaży na nieruchomościach przy ulicy:

- Lucjana Rydla - 12 posesji.
- Wincentego Witosa - 2 posesje.

Z informacji, jaką otrzymał Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta, Dział Techniczny MWiK skierował pisma do właścicieli posesji z nakazem usunięcia nieprawidłowości związanych z odprowadzaniem wód opadowych do kanalizacji sanitarnej w określonym terminie. Usunięcie tych nieprawidłowości wyeliminuje problem „wybijania kanalizacji sanitarnej” w podpiwniczeniach budynków mieszkalnych zlokalizowanych w tym rejonie. Należy podkreślić, że zgodnie z § 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz.U.2019.1065 z późniejszymi zmianami) w razie braku możliwości przyłączenia się do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Nadmieniamy ponadto, że zagospodarowanie wód

opadowych należy dokonać w obrębie własności nieruchomości w taki sposób, by nie miały negatywnego wpływu na tereny przyległe oraz nie naruszały stosunków wodnych.

System kanalizacji deszczowej w tym rejonie zbiera wodę powierzchniową z ulicy Marii Dąbrowskiej, Lucjana Rydla i Marii Wolskiej do głównej sieci kanalizacji deszczowej o średnicy od 800 mm do 1 000 mm, którą odprowadza do rowu otwartego na wysokości ROD „Relaks” przy ulicy Ilżeckiej. Studzienki kanalizacji deszczowej w ulicy Marii Dąbrowskiej i Marii Wolskiej podlegają stałej konserwacji, niemniej jednak zlecono Zakładowi Usług Miejskich przegląd studzienek kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulicy Marii Dąbrowskiej, Marii Wolskiej – Lucjana Rydla. Stwierdzono znikome zamulenie, które zostało oczyszczone.

Należy nadmienić, że kanalizacja deszczowa w tej jak i w innych częściach miasta w trakcie występowania ulewnych opadów deszczu ma problem z odprowadzeniem tak dużej ilości wód opadowych. W przypadku ponadnormatywnego opadu żadna kanalizacja deszczowa zaprojektowana wg obowiązujących norm i przepisów nie zdoła przyjąć i odprowadzić tak dużej ilości wody w krótkim okresie czasu.

Nadmieniamy, że w dniu 07.09.2020 r. w trakcie kiedy występowały intensywne opady deszczu, dokonano dodatkowej wizji w terenie i wykonano dokumentację zdjęciową. Na zdjęciach widać, jak woda opadowa z ulicy Lucjana Rydla swobodnie spływa w stronę ulicy Marii Wolskiej oraz Marii Dąbrowskiej do kanalizacji deszczowej, nie powodując podtopień.

Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Anna Niedbala