

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 24.06.2021 r.

## Wszyscy uczestnicy postępowania:

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy:  
IR.I.272.14.2021, pn.:

**„Remont drogi powiatowej nr 0664T w miejscowości Chmielów od km 0+900 do km 4+493”**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) informujemy:

#### Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej na w/w zadanie.

#### Odpowiedź:

Roboty będą realizowane w oparciu o przedmiar robot oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które zamieszczone są na stronie prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie internetowej zamawiającego [www.ostrowiecki.eu](http://www.ostrowiecki.eu)

#### Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie kolorystyki kostki betonowej brukowej na zjazdach gr. 8 cm.

#### Odpowiedź:

Kolor kostki na zjazdach o gr. 8 cm winien być czerwony.

#### Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązująca kategoria obciążenia ruchem dla mieszanek mineralno – bitumicznych jest KR3.

#### Odpowiedź:

Zamawiający w pkt 1.2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr D-05.03.05A „Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, określił kategorię obciążenia ruchem na KR3 dla warstwy wiążącej AC16W, a w pkt 1 specyfikacji nr D.05.03.05.C „Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna”, Zamawiający określił obciążenie ruchem na KR3 dla warstwy ścieralnej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WICESTAROSTA  
Andrzej Jabłoński