

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 30.06.2021 r.

## **Wszyscy uczestnicy postępowania:**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: **IR.I.272.14.2021**, nazwa zadania: „**Remont drogi powiatowej nr 0664T w miejscowości Chmielów od km 0+900 do km 4+493**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00078085/01 dnia 10.06.2021 r.

1) W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) informujemy:

#### **Pytanie nr 1**

Do kogo należy destruk, jeśli Zamawiającego, prosimy o informację gdzie należy go odwieźć.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z §6 ust. 2 pkt 12 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 7 do SWZ) do obowiązków Wykonawcy należy m.in. wywóz ziemi, śmieci, gruzu, zdemontowanych elementów, nieczystości – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

#### **Pytanie nr 2**

Do kogo należy destruk, jeśli Zamawiającego, prosimy czy Zamawiający posiada wymagane prawem decyzje o przyjmowaniu i składowaniu odpadów? Jeśli takich decyzji nie posiada, Wykonawca nie ma możliwości wystawić listu przewozowego dla odpadu, a co za tym idzie nie możliwości przewiezienia destruktu do Zamawiającego.

#### **Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

#### **Pytanie nr 3**

Do kogo należy materiał z rozbiórki i gdzie należy go odwieźć?

#### **Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

#### **Pytanie nr 4**

Prosimy o zamieszczenie tabel robót ziemnych i przekrojów poprzecznych ?

#### **Odpowiedź:**

Roboty będą realizowane w oparciu o przedmiar robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które zamieszczone są na stronie prowadzonego postępowania. Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych. Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania przekroje poprzeczne drogi, stanowiące załączniki do niniejszych wyjaśnień.

#### **Pytanie nr 5**

Dotyczy pozycji 8 d.1.3 Rozebranie nawierzchni z betonu. Prosimy o podanie grubości betonu.

#### **Odpowiedź:**

Pozycja nr 8 d.1.3. przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, dotyczy rozbiórki nawierzchni zjazdów betonowych o gr. 20 cm oraz rozbiórki ścian czołowych przepustów o gr. ok. 30 cm.

Nr postępowania: **IR.I.272.14.2021**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy pozycji 15 d.1.4 oraz 145 d.2.5 Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych. Czy wykonawca ma zastosować nowe włązy czy użyć starych ?

**Odpowiedź:**

Należy użyć starych włączów.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy pozycji 16 d.1.4 oraz 146 d.2.5 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. Czy wykonawca ma zastosować nowe skrzyńki do zasuw czy użyć starych ?

**Odpowiedź:**

Należy użyć starych skrzynek.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy pozycji 17 d.1.4 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych. Czy wykonawca ma zastosować nowe pokrywy betonowe i ramki czy użyć starych ?

**Odpowiedź:**

Należy użyć starych pokryw betonowych.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy pozycji 21 d.1.5 Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 533. Prosimy o określenie grubości podsypki.

**Odpowiedź:**

Pozycja nr 21 d.1.5 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ dotyczy mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej.

Pozycja nr 29 d.1.5 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ obejmuje przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Należy przyjąć podsypkę cementowo – piaskową o grubości 5cm.

**Pytanie nr 10**

Dotyczy pozycji 37 d.1.6 Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo – piaskowej 8\*10. Prosimy o określenie rodzaju materiału brukarskiego? (betonowy, kamienny, grubość, itp.) Prosimy o podanie grubości podsypki.

**Odpowiedź:**

Umocnienie należy wykonać za pomocą kamienia naturalnego o gr. 13-16 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 10 cm.

**Pytanie nr 11**

Dotyczy pozycji 63 d.1.8 Zakup i zamontowanie barierki szczeblinkowych. Prosimy o zamieszczenie rysunku barierki.

**Odpowiedź:**

Należy zamontować barierki szczeblinkowe U-11a zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną nr D-07.06.02a Balustrada szczeblinkowa U-11a.

**Pytanie nr 12**

Dotyczy pozycji 54 d.1.8 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur o śr. 80 cm x 13. Prosimy o wyjaśnienie czy przepust ma długość 13 mb i składa się z dwóch rur DN 800 ? Czy przepust ma 6,5 mb i składa się z dwóch rur DN800 razem 13mb?

Nr postępowania: **IR.I.272.14.2021**

**Odpowiedź:**

W przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, w poz. nr 54 d.1.8 został wskazany przepust prefabrykowany drogowy dwuotworowy z rur o śr. 80 cm x 2, obmiar 13m. Należy wymienić przepust na przepust prefabrykowany drogowy, dwuotworowy o śr. 80 cm (każdy). Długość przepustu pod drogą 13 m.

**Pytanie nr 13**

Prosimy o określenie kategorii ruchu dla drogi objętej zamówieniem.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 24.06.2021 r.

Zamawiający w pkt 1.2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr D- 05.03.05A „Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, określił kategorię obciążenia ruchem na KR3 dla warstwy wiążącej AC16W, a w pkt 1 specyfikacji nr D.05.03.05.C „Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna”, Zamawiający określił obciążenie ruchem na KR3 dla warstwy ścieralnej.

**Pytanie nr 14**

Prosimy o określenie grubości podsypek pod materiałem brukarskim.

**Odpowiedź:**

Poz. nr 87 d.1.10, poz. nr 136 d.2.3, poz. nr 114 d.2.4, poz. nr 140 d.2.4 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – podsypka cementowo – piaskowa o gr. 5cm.

**Pytanie nr 15**

Prosimy o określenie kolorów nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm i 6 cm dla poszczególnych pozycji.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 24.06.2021 r. kolor kostki o gr. 8 cm winien być czerwony (pozycja z przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ nr 87.d.1.10; nr 136 d.2.3, nr 140 d.2.4), natomiast kolor kostki o grubości 6 cm winien być szary (pozycja nr 114 d.1.14 ww. przedmiaru robót).

**Pytanie nr 16**

Prosimy o określenie parametrów kruszywa naturalnego na pobocza (np. frakcja, itp.) (pozycja 33d.1.6; 58d.1.8; 159.d2.7),

**Odpowiedź:**

Pozycja nr 33 d.1.6, nr 58 d.1.8, nr 159 d.2.7 przedmiaru robót - należy zastosować kruszywo kamienne 0/31,5 mm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną nr D- 06.03.02/a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym.

**Pytanie nr 17**

Dotyczy pozycji 111 d.1.14. prosimy o zamieszczenie SST dla pozycji lub określenie parametrów dylatacji.

**Odpowiedź:**

Nad dwoma podporami skrajnymi (przyczółkami) wykonać należy pełne (w obu warstwach nawierzchni) asfaltowe przykrycia dylatacyjne 50 x 10 cm na całą szerokość mostu.

**Pytanie nr 18**

Prosimy o przypisanie odpowiednich SST dla pozycji przedmiarowych.

Nr postępowania: **IR.I.272.14.2021**

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia na stronie postępowania przedmiar robót uzupełniony o numery specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla pozycji przedmiarowych. Jednocześnie Zamawiający udostępnia na stronie postępowania brakujące specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr D-04.03.01, D-01.01.01, D-03.00.00, D-04.01.01, D-06.01.01A.

**Pytanie 19**

Prosimy o określenie generacji folii tarcz dla znaków pionowych.

**Odpowiedź:**

Należy skalkulować tarcze znaków z folią II generacji dla znaków A-7, D-6, B-20, dla pozostałych znaków – folia I generacji.

**Pytanie 20**

Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu lub wykazu znaków do wyceny.

**Odpowiedź:**

- znak D-15 – 4 szt.,
- znak D-1 – 8 szt.,
- znak A-7 – 3 szt.,
- znak A17 – 2 szt.,
- znak D-6 – 4 szt.,
- znak T-27 – 2 szt.,
- znak B-20 – 5 szt.,
- znak U-18a – 1 szt.,
- znak T-6 – 7 szt.

**Pytanie 21**

Prosimy o zamieszczenie rysunku z zaznaczoną lokalizacją przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania mapę z zaznaczoną lokalizacją drogi przewidzianą do remontu, stanowiącą załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

2) Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający zmienia treść SWZ.

Zamawiający zmienia treść SWZ ze względu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawców.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <http://miniportal.uzp.gov.pl> informację o zmianie treści SWZ. Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 5 do SWZ (przedmiar robót). Obowiązujący przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień treści SWZ. Uwaga: zmianie oprócz dodania numeru specyfikacji do poszczególnych pozycji przedmiarowych uległa pozycja nr 18 d.1.5 (zmiana opisu), pozycja nr 103 d.1.13 (zmiana opisu i jednostki miary), pozycja nr 126 d.2.3 (zmiana opisu).

Nr postępowania: **IR.I.272.14.2021**

Zamawiający udostępnia na stronie postępowania brakujące specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr D-04.03.01, D-01.01.01, D-03.00.00, D-04.01.01, D-06.01.01A – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

**W Rozdziale XIV ust. 1 SWZ przed zmianą było:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **03.08.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Rozdział XIV ust. 1 SWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **05.08.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**W Rozdziale XVI ust. 1 SWZ przed zmianą było:**

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę <https://miniportal.uzp.gov.pl>, do dnia **05.07.2021 r.** do godziny **10:00**.

**Rozdział XVI ust. 1 SWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:**

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę <https://miniportal.uzp.gov.pl>, do dnia **07.07.2021 r.** do godziny **10:00**.

**W Rozdziale XVI ust. 3 SWZ przed zmianą było:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.07.2021 r.** o godzinie **11:00**.

**Rozdział XVI ust. 3 SWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.07.2021 r.** o godzinie **11:00**.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WICESTAROSTA  
*Andrzej Jabłoński*

Załączniki:

1. Przedmiar robót z dnia 29.06.2021 r.
2. Mapa z lokalizacją drogi.
3. Przekroje poprzeczne drogi.
4. Specyfikacje techniczne nr D-04.03.01, D-01.01.01, D-03.00.00, D-04.01.01, D-06.01.01A.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Infrastruktury i Rozwoju Powiatu

*Tomasz Mroczek*

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu  
INSPEKTOR  
ds. zamówień publicznych i przetargów

*Mariusz Kasprzyk*