

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 04.11.2021r.

Zamawiający:
Powiat Ostrowiecki
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Remont drogi powiatowej nr 0682T Antoniów – Bałtów w msc. Wólka Bałtowska Kolonia od km 1+813 do km 3+949, nawalny deszcz 2021**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00251711/01 dnia 29.10.2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

W związku z pytaniem jednego z Wykonawców, zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) zwanej dalej "p.z.p.", wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującą kategorią obciążenia ruchem w zakresie wymagań dla mieszanek mineralno – asfaltowych jest kategoria KR3.

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt 1.2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr D-05.03.05A „Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, określił kategorię obciążenia ruchem na KR3 dla warstwy wiążącej AC16W, a w pkt 1 specyfikacji nr D.05.03.05.C „Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna”, Zamawiający określił obciążenie ruchem na KR3 dla warstwy ścieralnej.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie kolorystyki kostki brukowej na zjazdach.

Odpowiedź:

Kolor kostki na zjazdach o gr. 8 cm winien być czerwony (pozycja nr 17 z przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłoński
.....Wicestarosta.....
podpis osoby upoważnionej